

Producttype / Range

Omschrijving	Aantal aders	Geleider doorsnede
Signaalkabels ELDSIG VO-JY(st)Y Dca 300V	1 x 2 t/m 40 x 2	0,8 mm (0,5 mm ²)

Beoogde gebruiksdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant

Geproduceerd door	Eldra bv Branskamp 7 6014 CB ITTERVOORT NEDERLAND	T: +31 (0) 475 - 56 67 67 M: info@eldra.nl W: www.eldra.nl
--------------------------	--	--

Beoordeling

AVCP-systeem	3	Europees beoordelingsdocument	-
Geharmoniseerde norm	EN 50575:2014/A1:2016	Europese technische beoordeling	-
Aangemelde instantie(s)	SP Technical Research Institute of Sweden NO. 0402	Technische beoordelingsinstantie	-
		Aangemelde instantie(s)	-

Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	Dca - s3, d2, a3	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:


Paul Kempkens
Adjunct Directeur

Ittervoort, 20 maart 2017

