

Producttype / Range

Omschrijving	Aantal aders	Geleider doorsnede
Installatiedraad VD H07V-U Eca 450/750 volt	1	1,5 mm ² t/m 10 mm ²

Beoogde gebruikdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant

Geproduceerd door	T:	M:	W:
Eldra bv Branskamp 7 6014 CB ITTERVOORT NEDERLAND	+31 (0) 475 - 56 67 67	info@eldra.nl	www.eldra.nl

Beoordeling

AVCP-systeem	3	Europees beoordelingsdocument	-
Geharmoniseerde norm	EN 50575:2014/A1:2016	Europese technische beoordeling	-
Aangemelde instantie(s)	SP Technical Research Institute of Sweden NO. 0402	Technische beoordelingsinstantie	-
		Aangemelde instantie(s)	-

Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	Eca	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:


Paul Kempkens
Adjunct Directeur

Ittervoort, 3 maart 2017

